

Übersicht Landkreis

Nr.	Name:	Verantwortlich:	Art:	Bewertung:	Dringend zu erledigen:	Auslastung:		Bemerkungen:
						Schule:	Verein:	
1 a	Sporthalle Astede	Gemeinde Zetel	zweifach Sporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	87%	
1 b	Sportplatz Astede	Gemeinde Zetel	Naturrasenplatz	3	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
1 c	Weisprunganlage Astede	Gemeinde Zetel	Kunststoff	4	Muss im Ab- und Aufsprungbereich dringend saniert werden; die Anlage entspricht keiner Norm ggf. Rückbau (Verletzungsgefahr)	keine Angaben	Keine Angaben	
1 d	Kleinspielfeld Astede	Gemeinde Zetel	Kunststoff	3	Belag muss dringend saniert werden, Stellen ausbessern und Unebenheiten ausgleichen	keine Angaben	Keine Angaben	
2	Boule Bahnen	Gemeinde Zetel	Bouleanlage	1	keine Maßnahmen erforderlich	keine Angaben	Keine Angaben	
3	Freibad	Gemeinde Zetel	Naturfreibad	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	Keine Angaben	Ist als Bewegungsraum geeignet; keine Wettkampfstätte
4 a	Sporthalle Kronshausen	Landkreis Friesland	Dreifach Sporthalle	2	defekte Sportgeräte reparieren; Lüftungsanlage und Beleuchtung überprüfen	keine Angaben	92%	
4 b	Kleinspielfeld Kronshausen	Landkreis Friesland	Kleinspielfeld	4	Aufgrund der fehlerhaften Belages und der schadhafte Stellen wird dringend empfohlen eine Sanierung des Platzes umzusetzen ggf. ist in der nächsten Zeit (3 – 4 Jahren) ein Rückbau aufgrund des Belages notwendig.	keine Angaben	Keine Angaben	
4 c	100m Laufbahn Kronshausen	Landkreis Friesland	100m Laufbahn	3	Die Laufbahnumrandung müsste saniert werden, schadhafte Stellen ern.	keine Angaben	Keine Angaben	
4 d	Hochsprunganlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Hochsprunganlage	3	Anlage reinigen, und schadhafte Stellen ern. Im Aufsprungbereich Sand auffüllen	keine Angaben	Keine Angaben	
4 e	Weitsprunganlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	4	Abdeckung ern. Scharfe Kanten (Verletzungsgefahr)	keine Angaben	Keine Angaben	
4 f	Kugelstoßanlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Kugelstoßanlage	4	Anlage muss dringend gereinigt werden, Überwuchs von Rasen vermeiden, Stolperfallen beseitigen	keine Angaben	Keine Angaben	
4 g	Stabhochanlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Stabhochanlag	5	Anlage so nicht nutzbar ggf. Rückbau	keine Angaben	Keine Angaben	
5 a	Sporthalle beim Vereenshuus	Gemeinde Zetel	Einfachsporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	64%	
5 b	Urwaldkampfbahn	Gemeinde Zetel	Fußballfeld	2	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
6 a	Sporthalle Westerende	Gemeinde Zetel	Einfachsporthalle	3	Die Belüftung in den Duschanlagen sollte überprüft werden. Die Fenster zur Belüftung lassen sich schwer öffnen. Es ist zu prüfen ob hier ein zusätzlicher Radiallüfter in den Duschen / Umkleideräumen für Abhilfe schaffen kann.	keine Angaben	88%	

Übersicht Landkreis

6	b	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld gr.	2	Rasen müsste belüftet und besandet werden	keine Angaben	Keine Angaben	Oberdecklage im Wechsel mit Platz 2 in den nächsten 5 Jahren sanieren
6	c	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld gr.	3	Rasen müsste belüftet und besandet werden, Drainage prüfen	keine Angaben	Keine Angaben	Oberdecklage im Wechsel mit Platz 2 in den nächsten 5 Jahren sanieren
6	d	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld kl.	3	Rasen müsste belüftet und besandet werden	keine Angaben	Keine Angaben	Spielfeld 1
6	e	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld kl.	3	kein Wettkampfplatz, nur Trainingsplatz	keine Angaben	Keine Angaben	Platz entspricht keiner Norm
6	f	Laufbahn Westerende	Gemeinde Zetel	100 / 400 m Bahn	4	Die Laufbahn ist dringend sanierungsbedürftig, Laufbahnbegrenzung mangelhaft, Rasen wächst in die Laufbahn und Laufbahnmaterial müsste aufgefüllt bzw. erneuert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
6	g	Weitsprunganlage Westerende	Gemeinde Zetel	Weitsprunganlage	3	Die Weitsprunganlage müsste gereinigt werden, Sand im Aufsprungbereich muss aufgefüllt werden; schadhafte Stellen im Anlauf müssen ausgebessert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
1		Freibad Tettens	Gemeinde Wangerland	Schwimmbad	n.b.	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	Freibad wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht vorgestellt.
2		Solefreizeitbad	Gemeinde Wangerland	Freizeitbad	1		keine Angaben	keine Angaben	
3		Hallenwellenbad	Gemeinde Wangerland	Hallenbad	n.b.	keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben	Besichtigung war nicht möglich
4		Sporthalle Hohenkirchen	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Boden in den Umkleiden sollte erneuert werden 2. Schimmel an der Decke ; Belüftung überprüfen ggf. Sanierung notwendig 3. Bänke in den Umkleiden stark abgenutzt, ern. <p>Hinweis: geplant ist die Sanierung der Umkleide- und Waschräume</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Material: vielfältig, teilw. Neuwertig, Cyclingräder vorhanden, Lautsprecher für Musik vorhanden. 5. Kletterwände nicht gesichert 		64%	
5		Sporthalle Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	2	Boden sollte zeitnah neu versiegelt werden, die blauen Linien kommen hoch Prallschutz fehlt; Kletterwandsicherung fehlt, sollte bei nächster Sanierung angebracht werden			86%

Übersicht Landkreis

6	a	Sporthalle Tettens	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	3	Eine Renovierung der Umkleiden / Dusch und Sanitäranlagen und der Geräteraumtüren wird empfohlen. Folgende Sicherheitsmängel sollten beseitigt werden: Elektrische Anlagen in den Räumen können von Kindern erreicht werden. Kletterwände nicht gesichert, Tore haben Sicherheitsmängel (Haken gucken raus). Kabel für elektrische Fensteröffnung hängt runter. Sollte mit Kabelkanal befestigt werden. Da bei z.B. Ballkontakt das Kabel abgerissen werden kann. Notausgang nicht ausgeschildert, nur ein Schild auf Tribüne Des weiteren fallen kl. Renovierungsarbeiten an; wie z.b. Toilettensitz ern	62%	
	b	Sportplatz Tettens	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Fußballplatz: Drainage überprüfen und Belag nach den Vorgaben des DFB's bearbeiten; Tore ern.	18%	
	c	Laufbahn Tettens	Gemeinde Wangerland	Laufbahn	4	Laufbahn reinigen und Belag auffüllen, Bahn ist so nicht mehr nutzbar		
	d	Weitsprunganlage Tettens	Gemeinde Wangerland	Weitsprunganlage	5	so nicht mehr nutzbar. In Anlaufbahn Netzhaltestangen, Sand im Aufsprung hart, Gras wächst im Aufsprung. Empfehlung: Eine von zwei Bahnen nutzbar machen.		
7	a	Sporthalle Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	2	keine	95%	Seiten (links u. rechts) ohne Prallschutz
	b	Sportplatz Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	4	Sollte wieder Spielbetrieb stattfinden, müssen bestimmte Eigenschaften wiederhergestellt werden: Platzsanierung damit das Wasser wieder abläuft, Ballfangzaun zu den Wohnhäusern	10%	Nach Klärung der Nutzung sollte der Platz sollte nach Vorgaben des DFB's saniert werden
	c	Laufbahn Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Laufbahn	n.b.			Anlage konnten nicht bewertet werden
	d	Weitsprunganlage Horumersiel	Gemeinde Wangerland	Weitsprunganlage	n.b.			Anlage konnten nicht bewertet werden
8	a	Sporthalle Waddewarden	Gemeinde Wangerland	Einfachsporthalle	2		49%	

Übersicht Landkreis

b		Sportplatz Waddewarden	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Umkleiden, Duschen und Toiletten renovierungsbedürftig. Duschen entsprechen nicht der Trinkwasserverordnung Rasen sehr schlecht gemäht, Rasenschnitt ist liegengeblieben -> das fault und der Rasen darunter geht kaputt		24%	Der Rasenplatz sollte bei weiteren Nutzung gem. Richtlinien des DFB's saniert werden
9 a		Sportplatz Hooksiel (Tenne)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	2			54%	Die Duschanlage sollte nach Trinkwasserverordnung saniert werden. Ebenso ist die Ent- und Belüftung in den Duschen zu prüfen
b		Sportplatz Hooksiel (Rasen)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	2	Die Tür zum Rasenplatz ist sehr schmal und niedrig (Verletzungsgefahr). Hier sollte eine Normgerechte Tür eingebaut werden.			Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden
c		Sportplatz Hooksiel (Kleinfeld Rasen)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Maulwurfproblem, Zaun einbauen			Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden
d		Laufbahn Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Laufen	5	abgängig, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Laufbahnbegrenzung schadhaft; Verletzungsgefahr			
e		Weitsprunganlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Weitsprunganlage	5	abgängig, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Absprungbereich muss komplett saniert werden; Verletzungsgefahr			
f		Stabhochsprunganlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Stabhochsprung	5	abgängig, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Verletzungsgefahr			
g		Kugelstoßanlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Kugelstoßen	4	Kugelstoßringe müssen gereinigt werden und Balken ern.; Verletzungsgefahr			
h		Speerwurfanlage Hooksiel	Gemeinde Wangerland	Speerwerfen	5	abgängig, Oberbelag weißt Risse und große Löcher auf, Verletzungsgefahr			
e		Fußballtennisanlage	Gemeinde Wangerland	Fußballtennis	2	Keine			
f		Bouleanlage	Gemeinde Wangerland	Boulen	2	Keine			
g		Skateranlage	Gemeinde Wangerland	Skaten	5	Muss dringend saniert werden			
10		Sportplatz Minsen	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	5	Als Sportstätte in dem Zustand nicht zu gebrauchen. Vorschlag: Umwidmung zum Bolzplatz		keine Angaben	Keine Umkleiden oder Sanitäranlagen. Platzzustand ist als Bolzplatz zu sehen. Erfüllt in keinster Weise die Richtlinien für einen Sportplatz bzw. regelkonformen Spielbetrieb.

Übersicht Landkreis

11		Sportplatz Tettens (Hauptstraße)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	4	In diesem Zustand ist der Sportplatz nicht als Sportstätte zu bewerten. Es fehlen Umkleiden und Sanitäranlagen. Der Platz weißt viele Unebenheiten auf und die Drainage ist ohne Funktion. Tore sind beschädigt, es besteht Unfallgefahr.	16%	Sollte der Platz weiter als Trainingsplatz genutzt werden so sind bestimmte Arbeiten unerlässlich, dazu gehören: 1. Rasenpflege gem. den Richtlinien der DFB's bzw. der deutschen Gesellschaft für Rasenpflege. 2. Sanitäre Einrichtungen müssen vorhanden sein. Hier sollte die Auslastung und Nutzung mit dem Verein abgesprochen werden, evtl kann der Platz auch in ein Bewegungsraum (Bolzplatz) umgewandelt werden.
12	a	Sportplatz Hohenkirchen (Alma-Rogge-Weg)	Gemeinde Wangerland	Fußballplatz	3	Boden stellenweise eher Sand als Rasen; Torbereich (Boden) muss „renoviert“ werden	45%	Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden
	b	Minispielfeld Hohenkirchen	Gemeinde Wangerland	Fußball	4	Dringende Reinigung erforderlich, durch Glasscherben: Verletzungsgefahr. Reparatur des fehlerhaften Bodenbelages zwingend erforderlich: Verletzungsgefahr	keine Angaben	Es sollte eine Verantwortlicher für das Minispielfeld ernannt werden.
13	a	Sporthalle Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Dreifachsporthalle	3	1. Umkleideräume müssten renoviert werden. Flurwände weisen Risse auf 2. Toilettentüren sind teilweise defekt, ern. 3. Duschanlagen müssten saniert werden, aktuelle Richtlinien sind noch nicht umgesetzt. Bsp. Trinkwasserverordnung, Spiegel noch aus Glas, 4. Innenraum Kein Prallschutz vorhanden; Fußbodenleisten lösen sich; Renovierung erforderlich 5. Belüftung / Heizung: keine Aussage möglich, sollte überprüft werden	keine Angaben	
	b	Sportplatz Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Fußballfeld	3	Drainage überprüfen		Der Rasenplatz sollte nach den Vorgaben des DFB's gepflegt werden

Übersicht Landkreis

c	Kleinspielfeld Hohenkirchen	Landkreis Friesland		4	Boden weist viele Schäden auf, abgängig. Hier sollte geprüft werden wie die Nutzung des Platzes gegeben ist; ggf. Rückbau			Sicherheitshinweis: Sicherungskasten am Tartanspielkäfig ist offen! Starkstrom im erreichbaren Bereich für Schüler.
d	Volleyballfeld Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Volleyball	5	Platz ist so nicht mehr nutzbar und sollte rückgebaut werden			
e	Laufbahn Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Laufen	4	Laufanlage (Aschebahn): muss gereinigt werden, Laufbahnrand freilegen, danach Ränder untersuchen ggf. ern.			
f	Weitsprunganlage Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	4	Aufsprungbereich + Umrandung ist zu reinigen, Umrandung muss repariert werden			
g	Kugelstoßanlage Hohenkirchen	Landkreis Friesland	Kugelstoßen	3	Wurfring: muss gereinigt und dringend aufbereitet werden			
1 a	Sportanlage Windallee Großspielfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	3	Zuschauerbänke müssen saniert werden; Dach vor den Zuschauertoiletten muss dringend saniert werden; Zugang Behindertengericht gestalten, Schiedrichterkabine renovierungsbedürftig	keine Daten	469 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
1 b	Sportanlage Windallee Laufbahnen	Stadt Varel	Kunststoff	3	Reinigung und Ausbesserung erforderlich; Ablaufrinnen müssen erneuert werden	keine Daten	keine Daten	
1 c	Sportanlage Windallee Weitsprunganlage	Stadt Varel	Kunststoff	3	Anlaufbelag im Absprungbereich hohl, Belag muss erneuert werden	keine Daten	keine Daten	
1 d	Sportanlage Windallee Kugelstoßen	Stadt Varel	Kugelstoßanlage	3		keine Daten	keine Daten	
1 e	Sportanlage Windallee Hochsprung	Stadt Varel	Hochsprunganlage	4	dringende Komplettsanierung erforderlich	keine Daten	keine Daten	
1 f	Sportanlage Windallee Kleinspielfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	3	Belag muss in den nächsten 3 Jahren saniert werden	keine Daten	107 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
1 g	Sportanlage Windallee Schlackeplatz	Stadt Varel	Schlackeplatz	5	Rückbau bzw. Entwidmung als Fußballplatz; hohe Verletzungsgefahr	keine Daten	0 Std.	
1 h	Sportanlage Windallee Kleinspielfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	2	normale Pfelegearbeiten empfohlen	keine Daten	437 Std.	
1 i	Deharde Sporthalle	Stadt Varel	Einfeldturnhalle	2	ggf. Trennwand im Duschenbereich (Trennung Frauen / Männer)	39%	70%	
2 a	Weberei Boule-Platz	Stadt Varel	Bouleplatz	3	Einfassung sollte erneuert werden	keine Daten	keine Daten	
2 b	Weberei Skateranlage	Stadt Varel	Skateranlage	2	keine	keine Daten	keine Daten	
2 c	Weberei Wiesenfläche	Stadt Varel	Wiesenfläche	n.b.	Bewegungsraum	keine Daten	keine Daten	
2 d	Weberei Mehrzweckhalle	Stadt Varel	Mehrzweckhalle	4	ist als Sporthalle ohne Umbaumaßnahmen nicht geeignet	keine Daten	keine Daten	
3 a	Sportanlage OBS Varel Großspielfeld	Landkreis	Großspielfeld	4	Renovierung des Platzes erforderlich; bei Regen keine Drainage	keine Daten	Platz 1: 326 Std. Platz 2: 38 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.

Übersicht Landkreis

3	b	Sportanlage OBS Varel Kleinspielfeld	Landkreis	Kleinspielfeld	4	Belag muss dringend saniert werden, Stellen ausbessern und Verschlussdeckel optimieren	keine Daten	keine Daten	
3	c	Sportanlage OBS Varel Weitsprunganlage	Landkreis	Weitsprunganlage	4	1 Weitsprungbahn muss gesperrt werden	keine Daten	keine Daten	3 Weitsprungbahnen weiter nutzbar
3	d	Sportanlage OBS Varel Kugelstoßen	Landkreis	Kugelstoßanlage	4	Kugelstoßringe sind mit Gras überwuchert und müssen freigelegt und gereinigt werden	keine Daten	keine Daten	
3	e	Sportanlage OBS Varel Laufbahn	Landkreis	Laufbahn	4	Der Belag der Laufbahn muss erneuert werden, Bahnebenheit muss geschaffen sein	keine Daten	keine Daten	
3	f	Sportanlage OBS Varel Skaterfläche	Landkreis	Skaterfläche	2	keine	keine Daten	keine Daten	
3	g	Gymnastikhalle Rodenkirchnerstraße	Landkreis	Gymnastikhalle	2	keine	0%	54%	
4		Sporthalle Arngasterstraße	Landkreis	dreifach Sporthalle	3	Boden sollte in den nächsten 5 Jahren saniert werden; Torbefestigung erneuern; Trennwände müssen noch angepasst werden; Aufgang zu den Tribünen müssen geschaffen werden.	61%	89%	
5	a	Sportanlage Langendamm Großfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	4	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden; Maulwurfzaun einbauen; Außentpüren Umkleide u. Ballraum sanieren ggf. ern.; Platz A hat Probleme mit der Drainage, hier wird eine baufachliche Untersuchung des Untergrundes empfohlen	keine Daten	360 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
5	b	Sportanlage Langendamm Großfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	3	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden; Maulwurfzaun einbauen	keine Daten	424 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
5	c	Sportanlage Langendamm Kleinfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	3	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden; Maulwurfzaun einbauen	keine Daten	93,5 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
5	d	Sportanlage Langendamm Weitsprung	Stadt Varel	Weitsprunganlage	4	Muss im Ab- und Aufsprungbereich dringend saniert werden; die Anlaufbahn muss gereinigt und neu befüllt werden (Verletzungsgefahr)	keine Daten	keine Daten	
5	e	Sportanlage Langendamm Laufbahn	Stadt Varel	Laufbahn	4	Laufbahn muss greinigt und neu befüllt werden	keine Daten	keine Daten	
5	f	Sporthalle Grundschule Langendamm	Stadt Varel	einfach Sporthalle	3	Sportboden weist Risse auf; sollte in den nächsten 5 Jahren saniert werden	50%	96%	
6		Sportanlage Riesweg Großfeld	Stadt Varel	Rasenplatz	3	Rasen muss belüftet werden, Flutlichtanlage ist für 2017 geplant.	keine Daten	654,5 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
6	b	Sporthalle Riesweg	Landkreis	einfach Sporthalle	4	Sportboden und Tore der Geräteräume, Dachsanierung	60%	100%	
7		Minispielfeld Obenstrohe	Stadt Varel	DFB Minispielfeld	2	Fehlerhafte Stellen im Belag müssen saniert werden	keine Daten	keine Daten	
8	a	Sportanlage Plaggenkrugstraße Großfeld	Landkreis	Naturrasenplatz	2	keine	keine Daten	718,5 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.

Übersicht Landkreis

8	b	Sportanlage Plaggenkrugstraße Großfeld	Landkreis	Naturrasenplatz	2	keine	keine Daten	790,5 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
8	c	Sportanlage Plaggenkrugstraße Kleinspielfeld	Landkreis	Kunststoff	5	Rückbau! Es besteht Unfallgefahr!	keine Daten	keine Daten	
8	d	Sportanlage Plaggenkrugstraße Kleinspielfeld	Landkreis	Kunststoff	5	Rückbau! Es besteht Unfallgefahr!	keine Daten	keine Daten	
8	e	Sportanlage Plaggenkrugstraße Weitsprunganlage	Landkreis	Kunststoff	5	Rückbau! Es besteht Unfallgefahr! Beim Rückbau anlegen 1 Anlage (Schulsport)	keine Daten	keine Daten	
8	f	Sportanlage Plaggenkrugstraße Kugelstoßanlage	Landkreis	Kugelstoßanlage	5	Rückbau! Es besteht Unfallgefahr! Beim Rückbau anlegen 1 Anlage (Schulsport)	keine Daten	keine Daten	
8	g	Sportanlage Plaggenkrugstraße Laufbahn	Landkreis	Kunststoff	4	Schadhafte Stellen in der Laufbahn müssen dringend ausgebessert werden, Bahn reinigen; Bäume zurückschneiden	keine Daten	keine Daten	
8	h	Sporthalle Plaggenkrugstraße	Landkreis	dreifach Sporthalle	3	Der Sportboden muss dringend erneuert werden, ebenso steht eine Renovierung der Umkleide- und Duschräume an. Das Dach weist einige Leckstellen auf die Lüftung ist vorhanden aber nicht ausreichend. Die Tribünen müssen renoviert werden. Es sollte kein Neubau der Tribünen erfolgen, da sonst die Sportstätte als Versammlungsstätte neu eingestuft wird	57%	94%	
9		Sportanlage Weidenweg	Landkreis	Naturrasenplatz	3	Platz muss begradigt werden und Rasenfläche belüen	keine Daten	249 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
10	a	Sportanlage Altjührden	Stadt Varel	Naturrasenplatz	2	keine	keine Daten	keine Daten	Schwerpunkt: Schleuderballplatz
10	b	Sporthalle Altjührden	Stadt Varel	nicht teilbares Großfeld	2	keine	21%	70%	
11		Sportanlage Neuenwege	Stadt Varel	Naturrasenplatz	2	keine	keine Daten	780 Std.	Pflege der Rasenanlagen sollte nach Vorgaben des DFB's geschehen.
12	a	Sportanlage Büppel Großfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	3	Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 5 Jahren saniert werden.	keine Daten	778 Std.	
12	b	Sportanlage Büppel Kleinfeld	Stadt Varel	Naturrasenplatz	3	Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden.	keine Daten	528,5 Std.	
12	c	Sportanlage Büppel Weitsprunganlage	Stadt Varel	Weitsprunganlage	4	Die Weitsprunganlage muss im Ab- und Aufsprungbereich dringend saniert werden; die Anlaufbahn muss gereinigt und neu befüllt werden (Verletzungsgefahr)	keine Daten	keine Daten	
12	d	Sportanlage Büppel Kugelstoßanlage	Stadt Varel	Kugelstoßanlage	4	Kugelstoßanlage muss dringend saniert werden	keine Daten	keine Daten	
12	e	Sportanlage Büppel Laufbahn	Stadt Varel	Laufbahn	4	Laufbahn muss gereinigt und neu befüllt werden	keine Daten	keine Daten	

Übersicht Landkreis

12	f	Sporthalle Grundschule Büppel	Stadt Varel	einfach Sporthalle	3	Boden müsste an den Nähten saniert werden; Sitzbänke und Säulenverkleidungen beschädigt, eine Sanierung wird empfohlen	38%	93%	
12	g	Hartplatz	Stadt Varel	Hartplatz	3	Reinigen	keine Daten	keine Daten	nur für Bikepolo geeignet
13	a	Freibad Am Bäker Schwimmerbecken	Stadt Varel	Freizeitbad unbeheizt	2	keine			
13	b	Freibad Am Bäker Nichtschwimmerbecken	Stadt Varel	Freizeitbad unbeheizt	2	keine			
13	c	Freibad Am Bäker Kleinkinderbecken	Stadt Varel	Freizeitbad unbeheizt	2	keine			
13	d	Freibad Am Bäker Volleyballfeld	Stadt Varel	Volleyballfeld	2	keine			
14		Kletterpark Hafenschule	Stadt Varel	Kletterpark	1	keine	keine Daten	keine Daten	
15	a	Quellbad Außenbecken	Stadt Varel	Freizeitbad	2	keine			nicht als Sportbad geeignet
15	b	Quellbad Innenbecken	Stadt Varel	Freizeitbad	2	keine			nicht als Sportbad geeignet
15	c	Quellbad Volleyballfeld	Stadt Varel	Freizeitbad	5	entspricht keiner Norm			
16	a	Strand	Stadt Varel		2	keine	keine Daten	keine Daten	
16	b	Strand Volleyballfeld	Stadt Varel		2	keine	keine Daten	keine Daten	
17		Strand Tapken Volleyballfeld	Privat		n.b.		keine Daten	keine Daten	
18		Bolzplatz Borgstede	Stadt Varel		n.b.		keine Daten	keine Daten	
19	a	Mutter und Kind Kurklinik Volleyballplatz	Privat		n.b.		keine Daten	keine Daten	
19	b	Mutter und Kind Kurklinik Kleinspielfeld	Privat		n.b.		keine Daten	keine Daten	
20		Steganlage Vareler Hafen	Privat		n.b.		keine Daten	keine Daten	
21		Steganlage Dangast	Privat		n.b.		keine Daten	keine Daten	
22		Minigolfanlage Dangast	Privat		n.b.		keine Daten	keine Daten	
23		Bolzplatz Am Klärwerk	Stadt Varel		n.b.		keine Daten	keine Daten	
24		Sporthalle Pestalozzischule	Landkreis	einfach Sporthalle	4	In der Sporthalle muss dringend der Sportboden und die Türen zu den Geräteräumen erneuert werden; das Dach weist einige undichte Stellen auf, hier muss das Dach erneuert werden	77%	90%	
25	a	Sporthalle LMG	Landkreis	nicht teilbares Großfeld	2	keine	91%	87%	
25	b	Gymnastikraum	Landkreis	Gymnastikhalle	2	keine	keine Daten	nicht für Vereine freigegeben	
26	a	Sporthalle BBS	Landkreis	dreifach Sporthalle	3	Sportboden muss renoviert werden; Dusch- und Umkleieräume müssen renoviert werden; Dach weist Lecktagen auf; Renovierung der Tribünen erforderlich	40% Schule hat nicht alle Daten herausgegeben	95%	
26	b	Sporthalle BBS Spiegelsaal	Landkreis	Spiegelsaal	2	keine	keine Daten	63%	
27		Sporthalle Grundschule Osterstraße	Stadt Varel	einfach Sporthalle	1	keine	41%	70%	
28		Grundschule am Schlossplatz	Stadt Varel	einfach Sporthalle	1	keine	42%	63%	
29		Sporthalle Grundschule Hafenschule	Stadt Varel	einfach Sporthalle	3	Duschen müssen saniert werden	73%	50%	
30		Hallenbad Varel	Stadt Varel	Sportbad	2	Sanierung Lüftung			

Übersicht Landkreis

1 a	Sporthalle Cäciliengroden	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	3	Es muss geprüft werden ob die Duschanlagen der Trinkwasserverordnung entsprechen (Legionellenbefall); Risse in den Wänden sollten beseitigt werden; Es sollte eine Abgrenzung zu den Geräterestflächen geschaffen werden, Notbeleuchtung ist erforderlich und Außentür (zur Sportfläche) sollte erneuert werden (Aus energetischen Gründen ist der Maßnahme Vorrang einzuräumen).	keine Angaben	Keine Angaben	
1 b	Sportplatz Cäciliengroden	Gemeinde Sande	Naturrasenplatz	2	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
1 c	Sportplatz Cäciliengroden	Gemeinde Sande	Trainingsplatz Tenne	3	Belag muss neu befüllt werden	keine Angaben	Keine Angaben	
1 d	Laufbahn Cäciliengroden	Gemeinde Sande	400m Laufbahn	4	Markierung fehlt, sollte wieder gesetzt werden, dies würde ggf. auch neue Befüllung rechtfertigen. HINWEIS: Wie auch das Spielfeld teilw. unter Wasser	keine Angaben	Keine Angaben	als 400 m Bahn so nicht nutzbar, da Markierungen fehlen.
1 e	Weitsprunganlage Cäciliengroden	Gemeinde Sande	Weisprunganlage	4	Dringender Sanierungsbedarf: Absprungbalken müssen erneuert werden, „Becken“ ist nicht abgesteckt, Sand geht somit überall hin. Sand muss gereinigt werden.	keine Angaben	Keine Angaben	
1 f	Kugelstoßanlage Cäciliengroden	Gemeinde Sande	Kugelstoßanlage	5	Der Kugelstoßbereich muss erneuert werden bzw. sollte Rückgebaut werden, es besteht Unfallgefahr	keine Angaben	Keine Angaben	Vor Rückbau überprüfen ob die Nutzung gegeben ist
2	Klaus Bunting Sporthalle	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	3	Teilweise Schimmelpilzbefall, hier sollte ein Baufachmann ein Gutachten erstellen, sodass die Ursachen behoben werden können.	keine Angaben	Keine Angaben	Es ist eine Gynastikraum zusätzlich vorhanden
3	Sporthalle Neustadtgödens	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	Keine Angaben	Nicht für alle Sportarten geeignet
3 b	Sportplatz Neustadtgödens	Gemeinde Sande	Naturrasenplatz	3	Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden.	keine Angaben	Keine Angaben	
3 c	Sportplatz Neustadtgödens	Gemeinde Sande	Trainingsplatz Tenne	3	Der Trainingsplatz muss neu belegt werden und vorher sollte die Drainage überprüft werden	keine Angaben	Keine Angaben	
4	Turnhalle GS Sande	Gemeinde Sande	Einfachsporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	Keine Angaben	Notbeleuchtung fehlt, ist jedoch in Arbeit, Spiegel im Innenraum kein Sicherheitsglas
5	Sporthalle Falkenweg	Landkreis Friesland	3 fach Sporthalle	2	Leichte Undichtigkeit am Dach, ist bereits in Arbeit; Prallschutz überprüfen	keine Angaben	Keine Angaben	

Übersicht Landkreis

		Sportplatz Falkenweg	Landkreis Friesland	Kunstrasenplatz	3	Dringend: Kunststoffrasen muss ständig aufbereitet und entsprechend gepflegt werden, sonst geht verringert sich die Lebens- und Nutzungsdauer! Problem ist die optimale Verteilung des Granulates, bei falscher und ungenügender Verteilung knicken die Kunstrasenhalme ab. Pflege gem. Richtlinien des DFB's empfohlen.	keine Angaben	Keine Angaben	
6	a								
6	b	Faustballfeld Falkenweg	Landkreis Friesland	Rasen	2	keine	keine Angaben	Keine Angaben	
6	c	Spielfeld und Anlauf Weitsprung	Landkreis Friesland	Rasen	1		keine Angaben	Keine Angaben	
6	d	Basketballfeld	Landkreis Friesland	Rasen	3	Eine Sanierung wird empfohlen	keine Angaben	Keine Angaben	
5	e	Laufbahn Falkenweg	Landkreis Friesland	5 x 100 m	3	Muss saniert werden. Ausbrüche auf der Bahn.	keine Angaben	Keine Angaben	
6	f	Weitsprunganlage Falkenweg	Landkreis Friesland	Hochsprunganlage	1		keine Angaben	Keine Angaben	
6	g	Hochsprunganlage Falkenweg	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	1		keine Angaben	Keine Angaben	
6	h	Kugelstoßanlage Falkenweg	Landkreis Friesland	Kugelstoßanlage	2		keine Angaben	Keine Angaben	
1		Sporthalle Glarum	Stadt Schortens	Einfachsporthalle	2	Sporthalle wird nicht weiter betrachtet, Sporthalle wird abgerissen und es wird in der Nähe eine neue Sporthalle geben wird.	48%	100%	Sehr positiv fiel der Sozial – und Mehrzweckraum auf, wenn möglich sollte im Neubau ähnliche Räume geplant werden. Hier werden Kurse für Kindergruppen angeboten, diese Räume eignen sich besonders dafür.
2	a	Sporthalle Heidmühle	Stadt Schortens	Naturrasenplatz	2	Sanierung an der Decke mittelfristig erforderlich	57%	47%	
2	b	Laufbahn Heidmühle	Stadt Schortens	Laufbahn	4	Laufbahn ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf.	keine Angaben	keine Angaben	Verletzungsgefahr
2	c	Weitsprunganlage Heidmühle	Stadt Schortens	Weitsprunganlage	4	Anlauf ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf, zudem ist hier der Absprung und der Aufsprung sanierungsbedürftig.	keine Angaben	keine Angaben	Verletzungsgefahr
3		Sporthalle Jungfernbusch	Stadt Schortens	Einfachsporthalle	1	keine Maßnahmen erforderlich	51%	73%	Sehr gepflegte Sporthalle
4	a	Sporthalle Oestringfelde	Stadt Schortens	Naturrasenplatz	2	Dach muss erneuert/vernünftig repariert werden. Zurzeit ist es dicht, hat aber regelmäßig Leckstellen. Fenster schließen z.T. nicht mehr richtig, dadurch ist aus energetischer Sicht eine Erneuerung sinnvoll.	keine Angaben	38%	
4	b	Laufbahn Oestringfelde	Stadt Schortens	Laufbahn	4	Laufbahn ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf.	keine Angaben	keine Angaben	Verletzungsgefahr
4	c	Weitsprunganlage Oestringfelde	Stadt Schortens	Weitsprunganlage	4	Anlauf ist abgetragen und weist Löcher im Belag auf, zudem ist hier der Absprung und der Aufsprung sanierungsbedürftig.	keine Angaben	keine Angaben	Verletzungsgefahr
5		Sporthalle Roffhausen	Stadt Schortens	Einfachsporthalle	2	Mittelfristig ist es zu empfehlen die Duschen und Umkleiden zu sanieren.	keine Angaben	100%	2 für die Sportfläche; 3 für Duschen und Toiletten

Übersicht Landkreis

6		Sporthalle Schortens	Stadt Schortens	Einfachsporthalle	3	Duschen weisen Schimmelpilze auf; Dach muss auf Dichtheit geprüft werden; Prallschutz sollte vervollständigt werden; Glasbausteine an der Tür ersetzen; bei nächster Renovierung an Gerädetore denken (Unfallgefahr)	59%	83%	
7		Sporthalle Sillenstede	Stadt Schortens	Sporthalle	3	Dach über den Umkleiden/Duschen undicht, durch Baufachmann prüfen lassen und nach Bedarf abdichten. Boden in der Halle weist Risse auf, reparieren lassen. Hallendach undicht, abdichten. Prallschutz ern. Fluchttür geht nach innen auf	20%	100%	An den undichten Stellen standen Eimer zum Auffangen des Regens.
8		Sportplatz Sillenstede	Stadt Schortens	Fußballplatz	2	Belüftung und Besandung der Plätze erforderlich	keine Angaben	keine Angaben	Langfristig Platzsanierung einplanen
9		Sportplatz Middelsfähr	Stadt Schortens	Fußballplatz	3	1. Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden. 2. Der Trainingsplatz muss neu belegt werden und vorher sollte die Drainage überprüft werden 3. Ein Tor muss erneuert werden (Verletzungsgefahr); Tor steht schief und ist am den Pfosten beschädigt. 4. Überprüfen ob ein Maulwurfzaun eingebaut worden ist.	keine Angaben	keine Angaben	Die Sanierung sollte in den nächsten 3 Jahren erfolgen
10	a	Sportplatz Klosterpark	Stadt Schortens	Fußballplatz	3	Dringend: Kunststoffrasen muss ständig aufbereitet und entsprechend gepflegt werden, sonst geht verringert sich die Lebens- und Nutzungsdauer! Problem ist die optimale Verteilung des Granulates, bei falscher und ungenügender Verteilung knicken die Kunstrasenhalme ab.	keine Angaben	keine Angaben	1. Umkleiden, Duschen und Toiletten weisen dringender Renovierungsbedarf auf. Bedeutender Wassereinbruch in die Räumlichkeiten. 2. Bäume müssen geschnitten werden, da sie das Flutlicht verdecken 3. Ballfangzäune sind teilweise defekt und sollten zeitnah erneuert werden. 4. Maulwurfproblematik gegeben trotz Fangzaun, Zaun überprüfen
	b	Sportplatz Klosterpark	Stadt Schortens	Fußballplatz	3	Drainage Rasenplatz muss nachgeschaut bzw. repariert werden. Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden. Tore weisen erhebliche Schäden auf und müssen ausgetauscht werden (Verletzungsgefahr)	keine Angaben	keine Angaben	siehe 10 a

Übersicht Landkreis

	c	Sportplatz Klosterpark	Stadt Schortens	Fußballplatz	3	Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden.	keine Angaben	keine Angaben	siehe 10 a
11		Sporthalle Kieler Straße	Landkreis Friesland	Zweifach Sporthalle	3	Dach muss überprüft werden; Schimmel in den Duschen und Umkleiden; Spielfläche muss saniert werden, Sanierung dringend notwendig	keine Angaben	keine Angaben	Die Sanierung sollte in den nächsten 3 Jahren erfolgen
12	a	Sporthalle Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Dreifach Sporthalle	1	für die Sportfläche	keine Angaben	keine Angaben	Sicherheitstechnik wird erneuert
	b	Sporthalle Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Umkleiden Sanitär	3	Sanierung erforderlich	keine Angaben	keine Angaben	Sanierung ist schon geplant
	c	Sporthalle Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Gymnastikhalle	3	Sanierung erforderlich	keine Angaben	keine Angaben	
	d	Sporthalle Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Fitnessraum	5	nicht mehr nutzbar; Grundsanierung erforderlich	keine Angaben	keine Angaben	
	e	Sportanlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Fußballfeld	3	Der Belag des Rasenplatzes sollte in den nächsten 3 Jahren saniert werden. Tore weisen erhebliche Schäden auf und müssen ausgetauscht werden (Verletzungsgefahr)	keine Angaben	keine Angaben	Sportstätte bietet insgesamt vielfältige Möglichkeiten
	f	Mehrzweckfeld Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Mehrzweckfeld	3	nach Bedarfsermittlung ggf. Renovierung erforderlich, Etablierung von versch. Spielmöglichkeiten denkbar	keine Angaben	keine Angaben	
	g	Laufbahnen Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Laufbahnen	3	Sanierung der Deckschicht erforderlich; Abgrenzungen reinigen ggf. ern	keine Angaben	keine Angaben	
	h	Weitsprunganlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Weitsprung	3	Sanierung der Deckschicht erforderlich; auf der einen Seite Absprungbereich sanieren	keine Angaben	keine Angaben	
	i	Hochsprung Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Hochsprung	2	normale Pflegearbeiten	keine Angaben	keine Angaben	
	j	Kugelstoßanlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Kugelstoßen	2	normale Pflegearbeiten	keine Angaben	keine Angaben	
	k	Stabhochsprunganlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Stabhochsprung	2	normale Pflegearbeiten	keine Angaben	keine Angaben	
	l	Speerwurfanlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Speerwurf	2	normale Pflegearbeiten	keine Angaben	keine Angaben	
	m	Hammerwurfanlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	Hammerwurf	2	normale Pflegearbeiten	keine Angaben	keine Angaben	
	n	Hindernisanlage Beethovenstraße	Landkreis Friesland	3000 m Hindernis	2	normale Pflegearbeiten	keine Angaben	keine Angaben	
1	a	Sporthalle Hilgenholter Straße	LK Friesland	dreifach Sporthalle	3	Dach- und Sportbelagssanierung erforderlich			Siehe Masterplan des LK
1	b	Sportplatz Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn	Naturrasenplatz	2		keine Angaben	keine Angaben	
1	c	100 m Laufbahn Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn	Laufbahn	4	Belag ausbessern oder ern.	keine Angaben	keine Angaben	im Breich der Pflasterung Unfallgefahr
1	d	400 m Laufbahn Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn		5	Entspricht keiner Norm und ist so als 400 m Bahn nicht nutzbar	keine Angaben	keine Angaben	ist so als Sportanlage nicht nutzbar
1	e	Weitsprunganlage Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn	Weitsprunganlage	4	Anlauf, Absprung und Sprunggrube erneuern	keine Angaben	keine Angaben	Unfallgefahr
1	f	Kugelstoßanlageanlage Hilgenholter Straße	Gemeinde Bockhorn		5	Erneuern oder Rückbau (Unfallgefahr)	keine Angaben	keine Angaben	ist so nicht nutzbar
2	a	Sporthalle GS Bockhorn	Gemeinde Bockhorn	einfach Sporthalle	2	Versiegelung Sportboden prüfen	keine Angaben	0,98	
3	a	Bürgerhuus	Gemeinde Bockhorn	Bewegungsraum	2		keine Angaben	keine Angaben	nur als Bewegungsraum nutzbar
4	a	Sporthalle GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	einfach Sporthalle	2		keine Angaben	0,875	Kletterwand vorhanden
4	b	Sportplatz GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	Naturrasen	2		keine Angaben	keine Angaben	nur als Schleuderballplatz nutzbar
4	c	100 m Laufbahn GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	Laufbahn	2		keine Angaben	keine Angaben	
4	d	Weitsprunganlage GS Grabstede	Gemeinde Bockhorn	Weitsprunganlage	3	Absprung muss erneuert werden	keine Angaben	keine Angaben	
5	a	Minigolfanlage	Gemeinde Bockhorn	Minigolf 18 Bahnen	2		keine Angaben	keine Angaben	

Übersicht Landkreis

6	a	Freibad	Gemeinde Bockhorn	Freizeitbad	2	Babybecken u. Dach der Umkleiden sanierungsbedürftig	keine Angaben	keine Angaben	
1		Sporthalle Cleverns	Stadt Jever	Einfeldturnhalle	2		100%	80%	Zusätzlich Gymnastikraum der SG Cleverns – Sandel und Bewegungsraum „Fußball“ vorhanden.
2		Freibad Jever	Stadt Jever	Freibad	2	Notfallknopf in der Behindertentoilette fehlt	Keine Angaben	Keine Angaben	
3		Sporthalle Harlinger Weg	Stadt Jever	Einfeldturnhalle	n.b.	Wird neu gebaut	100%	88%	Sporthalle wird nicht weiter betrachtet, Sporthalle wird abgerissen und es wird eine neue Sporthalle gebaut.
4		Sporthalle Paul-Sillus-Schule	Stadt Jever	Einfeldturnhalle	2		85%	75%	Wird auch vom KSB genutzt
5		Gymnastikhalle Moorwarfen	Stadt Jever	Gymnastikhalle	1		80%	25%	Für Gymnastik; Turnen; Rheumaliga im Vereinsbereich und für den Kindergartenbereich
6	a	Sportplatz Schützenhofstraße	Stadt Jever	Fußballfeld	3	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	Sportplatz wird nicht weiter betrachtet, Sportplatz wird abgerissen und es wird ein neuer Sportplatz gebaut.
6	b	Sportplatz Schützenhofstraße	Stadt Jever	Laufbahn	4	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	
6	c	Weitsprunganlage Schützenhofstraße	Stadt Jever	Weitsprung	4	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	
6	d	Kleinfeld Schützenhofstraße	Stadt Jever	Kleinfeld	4	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	
6	e	Kugelstoßen Schützenhofstraße	Stadt Jever	Kugelstoßen	5	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	
6	f	Hammerwurf Schützenhofstraße	Stadt Jever	Hammerwurf	5	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	
6	g	Hochsprung Schützenhofstraße	Stadt Jever	Hochsprung	5	siehe Bemerkungen 6	Keine Angaben	Keine Angaben	
7		Sporthalle Friedrich-Schlosser-Schule (Dannhalmweg)	Landkreis Friesland	Zweifach Sporthalle	3	Boden i.O. weist erste Risse auf, Mittelstück löst sich auf, Spielfeldkennzeichnung muss erneuert werden. Spielstandanzeige funktioniert nicht, Prüfen ob sie benötigt wird.	Keine Angaben	Keine Angaben	
8		Sporthalle BBS	Landkreis Friesland	Zweifach Sporthalle	3	Eine Überprüfung der Lüftung wird empfohlen; Überprüfen ob die Decke noch Wassereinbruch hat.	Keine Angaben	Keine Angaben	
9	a	Sporthalle Mariengymnasium	Landkreis Friesland	Dreifach Sporthalle	3	Boden weist Risse auf -> Boden sollte geprüft werden welche Pflege/Renovierungsmaßnahmen sinnvoll sind. Umkleiden und Duschen abgängig und sanierungsbedürftig, Wände beschmiert mit Farbe,	Keine Angaben	Keine Angaben	
9	b	Gymnastikhalle Mariengymnasium	Landkreis Friesland	Gymnastikhalle	2		Keine Angaben	Keine Angaben	
9	c	Kleinspielfeld Mariengymnasium	Landkreis Friesland	Kleinspielfeld	2	Markierungen verblasst, ggf. ist in Zukunft Aufbereitung des Belages nötig	Keine Angaben	Keine Angaben	
9	d	Laufbahn Mariengymnasium	Landkreis Friesland	Laufbahn 100 m	2	guter Zustand, Kante/Abgrenzung zum Spielplatz (Sand) sinnvoll bzw. empfohlen.	Keine Angaben	Keine Angaben	

Übersicht Landkreis

9	e	Weitsprunganlage Mariengymnasium	Landkreis Friesland	Weitsprung	2	muss renoviert bzw. gereinigt werden, Absprungplatte und Sand sind zu erneuern. Dies ist mit Eigenmitteln leicht zu realisieren	Keine Angaben	Keine Angaben	
9	f	Kugelstoßanlage Mariengymnasium	Landkreis Friesland	Kugelstoßen	2		Keine Angaben	Keine Angaben	
10		Sporthalle Jahnstraße	Landkreis Friesland	Dreifach Sporthalle	3	Flur hat Risse, in den Wänden, Fehlende Steine, Kabel an einigen Stellen nicht ordnungsgemäß verlegt; Risse in den Fliesen, Anlage sollte auf Trinkwassersicherheit kontrolliert werden; Halle hat Sicherheitsmängel , Notausgänge irreführend, Freie Kabel in Wandlücke, Prallschutz fehlt (noch	Keine Angaben	Keine Angaben	
11	a	Sportplatz Jahnstraße	Landkreis Friesland	Kunstrasenplatz	2	Kunstrasen benötigt dringend Pflege mit speziellem Gerät (ggf. ist dies zu leihen)	Keine Angaben	Keine Angaben	
11	b	Sportplatz Jahnstraße	Landkreis Friesland	Rasenplatz	3	siehe Bemerkungen 11 b	Keine Angaben	Keine Angaben	Sportplatz wird nicht weiter betrachtet, Sportplatz wird abgerissen und es wird ein neuer Sportplatz gebaut.
11	c	Bouleanlage Jahnstraße	Landkreis Friesland	Bouleplatz	5	siehe Bemerkungen 11 b	Keine Angaben	Keine Angaben	
11	d	Weitsprunganlage Jahnstraße	Landkreis Friesland	Weitsprung	5	siehe Bemerkungen 11 b	Keine Angaben	Keine Angaben	
11	e	Kleinfeld Jahnstraße	Landkreis Friesland	Kleinfeld (Rasen)	4	siehe Bemerkungen 11 b	Keine Angaben	Keine Angaben	
1		Sporthalle Wangerooge	Gemeinde Wangerooge	Einfachsporthalle	3	Neubau geplant 2018 /2019	keine Angaben	0,875	
2	a	Sportplatz Wangerooge	Landkreis Friesland	Fußballplatz	2	Belag nach den Vorgaben des DFB`s bearbeiten; Tore ern.	keine Angaben	keine Angaben	
2	b	Laufbahn Wangerooge	Landkreis Friesland	Laufbahn	5	abgängig	keine Angaben	keine Angaben	soll 2018 /2019 erneuert werden
2	c	Diskusanlage Wangerooge	Landkreis Friesland	Diskuswurf	5	keine erneuerung vorgesehen	keine Angaben	keine Angaben	keine Erneuerung vorgesehen
2	d	Weitsprunganlage Wangerooge	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	4	Hoher Sanierungsaufwand; siehe Bemerkungen	keine Angaben	keine Angaben	soll 2018 /2019 erneuert werden
6	a	Kugelstoßanlage Wangerooge	Landkreis Friesland	Kugelstoßen	4	Hoher Sanierungsaufwand; siehe Bemerkungen	keine Angaben	keine Angaben	soll 2018 /2019 erneuert werden


Übersicht Landkreis

Zusammenfassung Landkreis


		Gesamtanlagen:	Landkreis- Anlagen:	Stadt o. Gemeinde- Anlagen:	
Konnte nicht beurteilt werden	n.b.	14		14	6%
Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand	1	11	4	7	5%
Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.	2	71	24	47	31%
Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren größere Erneuerungen anstehen.	3	67	25	42	29%
Es liegen erhebliche Mängel vor, die z. B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst zeitnah erfordern.	4	43	17	26	19%
Die Sportstätte ist unbrauchbar	5	26	11	15	11%

Übersicht Landkreis

Zusammenfassung im Landkreis in realen Zahlen



Zusammenfassung im Landkreis in %



Zusammenfassung nur Landkreishallen

