

Übersicht Zetel

Nr.	Name:	Verantwortlich:	Art:	Bewertung:	Dringend zu erledigen:	Auslastung:		Bemerkungen:
						Schule:	Verein:	
1 a	Sporthalle Astede	Gemeinde Zetel	zweifach Sporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	87%	
1 b	Sportplatz Astede	Gemeinde Zetel	Naturrasenplatz	3	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
1 c	Weisprunganlage Astede	Gemeinde Zetel	Kunststoff	4	Muss im Ab- und Aufsprungbereich dringend saniert werden; die Anlage entspricht keiner Norm ggf. Rückbau (Verletzungsgefahr)	keine Angaben	Keine Angaben	
1 d	Kleinspielfeld Astede	Gemeinde Zetel	Kunststoff	3	Belag muss dringend saniert werden, Stellen ausbessern und Unebenheiten ausgleichen	keine Angaben	Keine Angaben	
2	Boule Bahnen	Gemeinde Zetel	Bouleanlage	1	keine Maßnahmen erforderlich	keine Angaben	Keine Angaben	
3	Freibad	Gemeinde Zetel	Naturfreibad	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	Keine Angaben	Ist als Bewegungsraum geeignet; keine Wettkampfstätte
4 a	Sporthalle Kronshausen	Landkreis Friesland	Dreifach Sporthalle	2	defekte Sportgeräte reparieren; Lüftungsanlage und Beleuchtung überprüfen	keine Angaben	92%	
4 b	Kleinspielfeld Kronshausen	Landkreis Friesland	Kleinspielfeld	4	Aufgrund der fehlerhaften Belages und der schadhafte Stellen wird dringend empfohlen eine Sanierung des Platzes umzusetzen ggf. ist in der nächsten Zeit (3 – 4 Jahren) ein Rückbau aufgrund des Belages notwendig.	keine Angaben	Keine Angaben	
4 c	100m Laufbahn Kronshausen	Landkreis Friesland	100m Laufbahn	3	Die Laufbahnumrandung müsste saniert werden, schadhafte Stellen ern.	keine Angaben	Keine Angaben	
4 d	Hochsprunganlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Hochsprunganlage	3	Anlage reinigen, und schadhafte Stellen ern. Im Aufsprungbereich Sand auffüllen	keine Angaben	Keine Angaben	
4 e	Weitsprunganlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Weitsprunganlage	4	Abdeckung ern. Scharfe Kanten (Verletzungsgefahr)	keine Angaben	Keine Angaben	
4 f	Kugelstoßanlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Kugelstoßanlage	4	Anlage muss dringend gereinigt werden, Überwuchs von Rasen vermeiden, Stolperfallen beseitigen	keine Angaben	Keine Angaben	
4 g	Stabhochanlage Kronshausen	Landkreis Friesland	Stabhochanlag	5	Anlage so nicht nutzbar ggf. Rückbau	keine Angaben	Keine Angaben	
5 a	Sporthalle beim Vereenhuus	Gemeinde Zetel	Einfachsporthalle	2	normale Pflegearbeiten empfohlen	keine Angaben	64%	
5 b	Urwaldkampfbahn	Gemeinde Zetel	Fußballfeld	2	Rasen muss in den nächsten 5 Jahren saniert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
6 a	Sporthalle Westerende	Gemeinde Zetel	Einfachsporthalle	3	Die Belüftung in den Duschanlagen sollte überprüft werden. Die Fenster zur Belüftung lassen sich schwer öffnen. Es ist zu prüfen ob hier ein zusätzlicher Radiallüfter in den Duschen / Umkleieräumen für Abhilfe schaffen kann.	keine Angaben	88%	
6 b	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld gr.	2	Rasen müsste belüftet und besandet werden	keine Angaben	Keine Angaben	Oberdecklage im Wechsel mit Platz 2 in den nächsten 5 Jahren sanieren

Übersicht Zetel


6 c	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld gr.	3	Rasen müsste belüftet und besandet werden, Drainage prüfen	keine Angaben	Keine Angaben	Oberdecklage im Wechsel mit Platz 2 in den nächsten 5 Jahren sanieren
6 d	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld kl.	3	Rasen müsste belüftet und besandet werden	keine Angaben	Keine Angaben	Spielfeld 1
6 e	Sportplatz Westerende	Gemeinde Zetel	Fußballfeld kl.	3*	kein Wettkampfsplatz, nur Trainingsplatz	keine Angaben	Keine Angaben	Platz entspricht keiner Norm
6 f	Laufbahn Westerende	Gemeinde Zetel	100 / 400 m Bahn	4	Die Laufbahn ist dringend sanierungsbedürftig, Laufbahnbegrenzung mangelhaft, Rasen wächst in die Laufbahn und Laufbahnmaterial müsste aufgefüllt bzw. erneuert werden	keine Angaben	Keine Angaben	
6 g	Weitsprunganlage Westerende	Gemeinde Zetel	Weitsprunganlage	3	Die Weitsprunganlage müsste gereinigt werden, Sand im Aufsprungbereich muss aufgefüllt werden; schadhafte Stellen im Anlauf müssen ausgebessert werden	keine Angaben	Keine Angaben	

Zusammenfassung Zetel:

		<u>Gesamtanlagen:</u>	<u>Landkreis- Anlagen:</u>	<u>Gemeinde- Anlagen:</u>	
Konnte nicht beurteilt werden	n.b.	0			0%
Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand	1	1		1	5%
Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.	2	6	1	5	27%
Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3 bis 5 Jahren größere Erneuerungen anstehen.	3	9	2	7	41%
Es liegen erhebliche Mängel vor, die z. B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst zeitnah erfordern.	4	5	3	2	23%
Die Sportstätte ist unbrauchbar	5	1	1		5%

Übersicht Zettel

Zusammenfassung Zettel in realen Zahlen



Zusammenfassung Zettel in %

